



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidatatarsk@mail.ru
ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 37.000/08 от 28.08.2024
(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления*:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии*:
5. Цель отбора: предписание №54-00-10/017-8452-2024 от 07.06.2024г.
6. Наименования объекта: МУП «ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ».
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Чановский район, д.Погорелка (район местонахождения: Чановский).
8. Место отбора: Новосибирская область, Чановский район, д.Погорелка, ул.Центральная, в 150 м. на восток от жилого дома №2, скважина.
9. Для экспертизы предоставлены документы: протокол лабораторных исследований №54-00-37/04613-24 от 28.08.2024г., №54-00-37/04613-24.В от 28.08.2024г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение:
Образец воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям таблица 3.3. п.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: перманганатная окисляемость.
По остальным исследованным показателям образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене:

О. А. Колоколов.

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований
№ 37.000/08 от 28.08.2024

стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@sp.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.:
+73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, врач-бактериолог

Е.В. Коротыш
28.08.2024

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/04613-24 от 28.08.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (ИНН 5406306550 ОГРН 1055406024794) тел: +78 (383)220-26-78, email: Upravlenie@54.rosпотrebnadzor.ru
2. Юридический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а
Фактический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП "ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ", скважина, Новосибирская обл, р-н Чановский, д Погорелка, ул.Центральная в 150 м. на восток от жилого дома №2
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.08.2024 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бруева Альбина Валентиновна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе, Музин Ф. Ф. слесарь МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.08.2024 16:08

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Предписание о проведении экспертизы №54-00-10/017-8452-2024 от 7 июня 2024 г.

Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный

Протокол испытаний № 54-00-37/04613-24 от 28.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ, Акт отбора №37/54-00-10/017-8452-2024 от 20 августа 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-37/04613-СГ.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324) МВИ массовой концентрации общего мышьяка, мышьяка (V) и мышьяка (III) в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4	771
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб	VEC 1201053

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Образец поступил 20.08.2024 16:20					
Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109					
дата начала испытаний 20.08.2024 16:50, дата окончания испытаний 28.08.2024 10:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах 60 °С	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,2±0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п. 2
3	Массовая концентрация мышьяка (As)	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01 (мг/л)	МУ 31-09/04 (ФР.1.31.2004.01324)
4	Перманганатная окисляемость в расчете на атомарный кислород	мгО ₂ /дм ³	6,4±0,64	Не более 5 (мг/дм ³)	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п. 8.4 (способ Б)
Бактериологическая лаборатория					
Образец поступил 20.08.2024 16:18					
Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109					
дата начала испытаний 20.08.2024 16:18, дата окончания испытаний 21.08.2024 16:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Приходько, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/04613-24 от 28.08.2024

Акт
табло отбора
не несет
ты и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@sn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе



МП

О.С. Катунца
28.08.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 54-00-37/04613-24.В от 28.08.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (ИНН 5406306550 ОГРН 1055406024794)тел: +78 (383)220-26-78, email: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru
2. Юридический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а
Фактический адрес: 630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП "ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ", скважина, Новосибирская обл, р-н Чановский, д Погорелка, ул.Центральная в 150 м. на восток от жилого дома №2
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.08.2024 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Бруева Альбина Валентиновна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе, Музин Ф. Ф. слесарь МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОГОРЕЛЬСКОЕ ЖКХ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.08.2024 16:08

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Предписание о проведении экспертизы №54-00-10/017-8452-2024 от 7 июня 2024 г.

Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании

Протокол испытаний № 54-00-37/04613-24.В от 28.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ, Акт отбора №37/54-00-10/017-8452-2024 от 20 августа 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-37/04613-СГ.Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр-милливольтметр, pH – 410	5609

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 20.08.2024 16:20 Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 дата начала испытаний 20.08.2024 16:50, дата окончания испытаний 28.08.2024 10:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,3±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Приходько, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/04613-24.В от 28.08.2024